

Znak sprawy: PBG.271.9.2018

Joniec, dnia 21.08.2018r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego”.

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2
Zmiana treści SIWZ Nr 3

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ugjoniec.pl)

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Joniec z siedzibą Joniec 29 , 09-131 Joniec wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie Wykonawcy:

„Dotyczy: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego

Prosimy o sprawdzenie czy w dokumentacji nie wkradł się błąd pisarski. Zamawiający w zmianie treści SIWZ Nr 1 określa ilość pęczków na 84 000/m².

Przypuszczalnie Zamawiający chciał określić ilość włókien, a nie pęczków.

Prosimy o dopuszczenie trawy fibrylowanej spełniającej pozostałe wymagane parametry, posiadającej 84 000 włókien/ m².”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia , że w dokumentacji przetargowej wkradł się błąd pisarski polegający na błędnym określeniu ilości pęczków (na 1 m²) 84 000/ m². Zamawiający poprawia popełniony błąd w sposób następujący:

1. W całej dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej, wszędzie tam, gdzie określono „ilość pęczków (na 1 m²) 84 000/ m²” poprawia się na „**ilość włókien (na 1 m²) 84.000/ m²”**”.
2. Zamawiający poprawia w treści SIWZ załącznik Nr 9 Karta Produktu w sposób następujący:

Poz.1. Wysokość całkowita włókna (mm)	- 15 mm
Poz.2. Ilość włókien (na 1 m²)	- 84.000/ m²
Poz.3. Ciężar włókna (dtex)	- 6 600 dtex

Zamawiający udostępnia Załącznik Nr 9 po zmianie Karta Produktu, którą Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy składaniu oferty.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż nie określił w dokumentacji przetargowej rodzaju włókna, co należy rozumieć że oferowana trawa syntetyczna ma spełniać parametry określone w dokumentacji bez względu na rodzaj włókna.

Zmiana treści SIWZ w tym zakresie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 i zmiana treści SIWZ Nr 3 z dnia 21.08.2018r są aktualne i obowiązujące dla Wykonawców, co należy rozumieć w taki sposób , że wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 i zmiana treści SIWZ Nr 1 z dnia 16.08.2018r. są nieaktualne i nieobowiązujące dla Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

ZAŁĄCZNIK NR 9 po zmianie

Wzór załącznika do oferty

.....
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA PRODUKTU
dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej
„Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego”

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” o nazwie:

.....
Produkowaną przez producenta:.....

I.p.	Określenie parametru, jednostka	Parametry wymagane	Oferowane parametry techniczne
1.	Wysokość całkowita włókna (mm)	15 mm	
2.	Ilość włókien (na 1 m ²)	84.000/ m ²	
3.	Ciężar włókna (dtex)	6.600 dtex	

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej (wypełnić fakultatywnie):.....

.....
.....
.....

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /