

Znak sprawy: PBG.271.9.2018

Joniec, dnia 16.08.2018r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego”.

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1
Zmiana treści SIWZ Nr 1

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ugjoniec.pl)

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Joniec z siedzibą Joniec 29 , 09-131 Joniec wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie Wykonawcy:

„Zapytanie do przetargu: Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego.

Prosimy o sprawdzenie czy w dokumentacji do przetargu nie wkradł się błąd pisarski z uwagi na fakt, iż w wymaganych parametrach dotyczących nawierzchni Zamawiający określa ilość pęczków na 84.000/m². Maksymalna ilość pęczków dla traw fibrylowanych wynosi około 53.000 pęczków/m² tj ok. 106.000 włókien/m². Prawdopodobnie Zamawiającemu chodziło o ilość włókien na poziomie 84000/m², a nie pęczków.

Prosimy o określenie ilości włókien na poziomie 84000/m².”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga - zgodnie z dokumentacją projektową, zastosowania nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrze „ilość pęczków (na 1 m²)” 84 000/ m² .

Zamawiający poprawia w treści SIWZ załącznik Nr 9 Karta Produktu w sposób następujący:

Poz.1. Wysokość całkowita włókna (mm) - 15 mm

Poz.2. Ilość pęczków (na 1 m²) - 84.000/ m²

Poz.3. Ciężar włókna (dtex) - 6 600 dtex

Zamawiający udostępnia Załącznik Nr 9 po zmianie Karta Produktu, którą Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy składaniu oferty. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY
WÓJT

Marek Czerniakowski

.....
 Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA PRODUKTU
 dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej
„Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego”

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” o nazwie:

Produkowaną przez producenta:.....

I.p.	Określenie parametru, jednostka	Parametry wymagane	Oferowane parametry techniczne
1.	Wysokość całkowita włókna (mm)	15 mm	
2.	Ilość pęczków (na 1 m ²)	84.000/ m ²	
3.	Ciężar włókna (dtex)	6.600 dtex	

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej (wypełnić fakultatywnie):.....

.....

.....
 /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /