

Znak sprawy: PBG.271.11.2018

Joniec, dnia 11.09.2018r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego”.

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ugjoniec.pl)

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Joniec z siedzibą Joniec 29 , 09-131 Joniec wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie Wykonawcy:

„Zapytanie do przetargu: Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego

Prosimy o sprawdzenie czy w dokumentacji do przetargu nie wkradł się błąd pisarski z uwagi na fakt, iż w wymaganych parametrach dotyczących nawierzchni Zamawiający określa ilość pęczków na 84.000/m². Maksymalna ilość pęczków dla traw fibrylowanych wynosi około 53.000 pęczków/m² tj ok. 106.000 włókien/m². Prawdopodobnie Zamawiającemu chodziło o ilość włókien na poziomie 84000/m², a nie pęczków.

Prosimy o określenie ilości włókien na poziomie 84000/m².”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia , że w dokumentacji przetargowej wkradł się błąd pisarski polegający na błędnym określeniu ilości pęczków (na 1 m²) 84 000/ m². Zamawiający poprawił popełniony błąd w sprostowaniu do dokumentacji projektowej.

Sprostowanie do dokumentacji projektowej dostępne jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami zamówienia z dnia 31.08.2018r. tj. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki, dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski